



ГРУППА КОМПАНИЙ

ЭКТОС

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

УРАЛОРГСИНТЕЗ

(АО «УРАЛОРГСИНТЕЗ»)

Лаборатория контроля сырья
и готовой продукции ЦЗЛ
аттестат аккредитации RA.RU. 515587
от 30 ноября 2015 г.

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 459

на отгруженную партию № 459

(соответствует протоколу испытания № 19/18-СУГ)

**Газы углеводородные сжиженные топливные для
коммунально - бытового потребления, марка СПБТ
ГОСТ 20448-90 с изменениями 1,2**



Код ОКПД 2	02 7236	
Дата изготовления	22.01.2018	
Дата отбора пробы. НД на отбор	22.01.2018	ГОСТ 14921-78
Место отбора	Б-3, Е-1/5	
Размер партии	170 т	
Дата проведения испытаний	22.01.2018	
Дата оформления паспорта	24.01.2018	

Наименование показателя	Методика испытания	Нормы показателя для марки	Результат анализа	Погрешность методики ±Δ при P= 0,95
		СПБТ		
1 Массовая доля компонентов, %:	ГОСТ 10679-76	не нормируется	1,25	± 0,21
– сумма метана, этана, этилена		не нормируется	73,48	± 0,99
– сумма пропана и пропилена		60	25,27	± 0,71
– сумма бутанов и бутиленов, не более				
2 Объемная доля жидкого остатка при температуре 20 °С, % не более	ГОСТ 20448-90 п. 3.2	1,6	< 0,2	± -
3 Давление насыщенных паров, МПа, избыточное при температуре плюс 45 °С, не более	ГОСТ Р 50994-96	1,6	1,26	± 0,10
4 Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, %, не более, в том числе сероводорода, не более	ГОСТ 22985-90	0,013	0,0023	± 0,0002
		0,003	<0,0002	± -
5 Содержание свободной воды и щелочи	ГОСТ 20448-90 п. 3.2	отсутствие	отсутствие	не установлена
6 Интенсивность запаха, баллы, не менее		3	одорирован	не установлена

Протокол выдан аккредитованной лабораторией.

Сертификат соответствия № РОСС RU.АИ16.В 13688 от 20.03.2017 г. выдан органом по сертификации "УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ "УРАЛСЕРТИФИКАТ" на срок по 19.03.2020 г

Заключение: Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления соответствуют требованиям ГОСТ 20448-90 с изменениями 1, 2, марка СПБТ.

Гарантийный срок хранения - 3 месяца со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Начальник лаборатории

Лаборатория контроля сырья
и готовой продукции

Л.А. Зеленина

Старший лаборант

Л.З. Шайдуллина

Грузоотправитель АО « СИБУР-Транс»

Россия, 617761, Пермский край,
Чайковский муниципальный район, Ольховское сельское поселение

Телефон: 8(34241) 7-14-00
Тел/факс 8(34241) 7-15-75

Система менеджмента предприятия сертифицирована
на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001