

ООО "ПЕРВЫЙ ЗАВОД"

РФ, 249845 Калужская область, Дзержинский район, поселок Полотняный Завод, стр. инв. №14/1635, лит, стр.1, комната 17

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № Т 5-12
Топливо технологическое тип С

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Нормативный документ | СТО 52899777-007-2015 |
| Дата отбора пробы | 29 мая 2017 г. |
| Дата испытания | 29 мая 2017 г. |

Дата отбора пробы: 29.05.2017

Место отбора пробы: Е-707

Производитель: ОАО "Первый завод"

| № | Наименование показателя | Метод испытания | Норма по СТО 52899777-007-2015 | Результат испытания |
|----|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Вязкость кинематическая при 20 °С, не более, мм ² /с, мм ² /с | ГОСТ 33 | 6,0 | 3,8897 |
| 2 | Массовая доля серы, не более, %, % | ГОСТ 51947 | 1,0 | 0,6290 |
| 3 | Температура застывания, в период с 01.04. по 01.09., °С | ГОСТ 20287 | -5 | минус 8 |
| 4 | Температура вспышки в закрытом тигле, не ниже, °С, °С | ГОСТ 6356 | 30 | 64 |
| 5 | Зольность, не более, %, % | ГОСТ 1461 | 0,02 | 0,017 |
| 6 | Коксуемость 10%-ного остатка, не более, %, % | ГОСТ 19932 | 0,35 | 0,0230 |
| 7 | Содержание воды, не более, %, % | ГОСТ 2477 | 0,03 | 0,00 |
| 8 | Содержание механических примесей | СТО 52899777-007-2015 | Отсутствие | Отсутствие |
| 9 | Плотность при 20 °С, кг/м ³ , кг/м ³ | ГОСТ 3900 | - | 830,0 |
| 10 | Цвет | СТО 52899777-007-2015 | От светло-жёлтого до чёрного | Светло-жёлтая прозрачная жидкость |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Место проведения испытаний | Лаборатория качества ООО "ПЕРВЫЙ ЗАВОД" |
| Сертификаты и декларации | № РОСС RU.АГ51.Н04993. Срок действия с 29.11.2015. по 28.11.2018. №2041017 |

Дата проведения испытаний

29.05.2017

Паспорт выдал

Гришкина Е.Н.

