

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**СИБУР-ХИМПРОМ**

(АО «СИБУР-ХИМПРОМ»)

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1518

Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления, марка

СПБТ

ГОСТ 20448

ОКПД2 19.20.31

Аттестат аккредитации ЦЗЛ № РОСС RU.0001.515733  
Сертификат соответствия № РОСС RU.АИ16.В13700,  
Срок действия сертификата с 29.03.2017 г. по 28.03.2020 г.

Дата изготовления продукта: 10.07.2018  
Номер партии: 1518  
Номер стационарной ёмкости: Е-15,Е-7,Е-8  
Номер вагон-цистерны: 57400525  
Температура налива, °С 23 Плотность при температуре налива, кг/м<sup>3</sup>: 523  
Сведения о наличии одоранта: Отсутствие

| Наименование показателя  | Норма по ТР ЕАЭС 036/2016 | Норма по ГОСТ 20448 | Фактический результат | Метод испытания   |
|--|---------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 1. Массовая доля компонентов:<br>- сумма метана, этана и этилена, %                | Не нормируется            | Не нормируется      | 1,88                  | ГОСТ 10679        |
| - сумма бутанов и бутиленов, %, не более   | Не нормируется            | 60                  | 44,45                 | ГОСТ 10679        |
| - сумма пропана и пропилена, %   | Не нормируется            | Не нормируется      | 51,21                 | ГОСТ 10679        |
| 2. Объемная доля жидкого остатка при 20°С, %, не более                             | 1,8                       | 1,6                 | 0,0                   | ГОСТ 20448, п.3.2 |
| 3. Давление насыщенных паров, избыточное, при температуре плюс 45°С, МПа, не более | 1,6                       | 1,6                 | 1,20                  | ГОСТ 28656        |
| 4. Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, %, не более                    | 0,013                     | 0,013               | менее 0,0002          | ГОСТ 22985        |
| в том числе сероводорода, %, не более  | 0,003                     | 0,003               | менее 0,0002          | ГОСТ 22985        |
| 5. Содержание свободной воды и щелочи  | Отсутствие                | Отсутствие          | Отсутствие            | ГОСТ 20448, п.3.2 |
| 6. Интенсивность запаха, балл, не менее  | 3                         | 3                   | 3                     | ГОСТ 22387.5      |

Качество продукта соответствует требованиям ТР ЕАЭС 036/2016 и ГОСТ 20448.

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукции требованиям ГОСТ 20448 в течение 3-х месяцев со дня отгрузки, при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Начальник лаборатории № 8 ЦЗЛ \_\_\_\_\_

  
(подпись)

Вяткина Н.В.  
(Фамилия И.О.)

Лаборант \_\_\_\_\_

  
(подпись)

Кузнецова Т.Ю.  
(Фамилия И.О.)



Дата выдачи паспорта качества 11.07.2018