



Система менеджмента качества
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
Сертификат № РОСС RU.13СК03.00563
до 26.12.2021г.

Изготовлено в России
Изготовитель: ООО "КИНЕФ"
187110, г.Кариши, Ленинградская обл.,
шоссе Энтузиастов, 1

Аналитический центр
Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510501



Паспорт продукции № 107

**ГАЗ УГЛЕВОДОРОДНЫЙ СЖИЖЕННЫЙ ТОПЛИВНЫЙ
ДЛЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ СПБТ**

ГОСТ 20448-90

(Сертификат соответствия № РОСС RU.АД60.В00006
с 29.05.2017г. по 28.05.2020г.)



AV89

Код ОКПД2 19.20.31.000

Номер резервуара: Е 541-544

Тоннаж: 348

Дата изготовления продукта 434 22.03.19

Номер партии: 107

Дата отбора проб по ГОСТ 14921: 22.03.19 Дата проведения анализа продукции: 22.03.19

№	Наименование показателей	Норма	Факт. данные	Метод испытания
1.	Массовая доля компонентов, %			ГОСТ 10679
	Сумма метана,этана и этилена	не нормир.	1.51	
	Сумма пропана и пропилена	не нормир.	59.90	
	Сумма бутанов и бутиленов, не более	60	38.58	
2.	Объемная доля жидкого остатка при 20 °С, %, не более	1.6	0.0	ГОСТ 20448
3.	Давление насыщенных паров, избыточное, МПа, при температуре:			ГОСТ 28656
	плюс 45 °С, не более	1.6	1.21	
	минус 20 °С			
4.	Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, %			ГОСТ 22985
	%, не более	0.013	0.0080	
	в т.ч. сероводорода, не более	0.003	<0.0002	
5.	Содержание свободной воды и щелочи	отс.	отс.	ГОСТ 20448
6.	Интенсивность запаха, баллы, не менее	3.		

Заключение: соответствует ГОСТ 20448-90 с изм.№ 1,2

Зам. начальника АЦ по контролю качества

И.о. начальника лаборатории

Инженер-лаборант

Дата выдачи паспорта :



Кудакова Т.А.

Занько Т.К.

Иванова И.В.

Для навигации ООО "КИНЕФ"	
Цех №6 КОПИЯ ВЕРНА	
Цех №6	Оператор по учету отгрузки Е.А.Шипко Ф.И.О. подпись